

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Suzhou Littelfuse OVS Ltd.
6 Xinghai Street
China-Singapore Suzhou Ind. Park
215021 SUZHOU CITY
Jiangsu
CHINA

Ist berechtigt, für ihr Produkt /
Is authorized to use for their product

G-Sicherungsersatz
Cartridge fuse-link
215.xxx

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60127-2 (VDE 0820 Teil 2):2004-04; EN 60127-2:2003+ A1:2003
DIN EN 60127-1 (VDE 0820-1):2007-02; EN 60127-1:2006



Aktenzeichen: 2189100-1170-0009 / 43573

File ref.:

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

Ausweis-Nr.: 40006809

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeseiten /
Further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2003-07-02

(letzte Änderung/updated 2009-02-17)

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

VDE



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. page
40006809 2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Suzhou Littelfuse OVS Ltd., 6 Xinghai Street, China-Singapore Suzhou Ind. Park, 215021 SUZHOU
CITY, Jiangsu, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*
2189100-1170-0009 / 43573 / FG32 / EUL

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*
2009-02-17 2003-07-02

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40006809.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40006809.

G-Sicherungseinsatz *Cartridge fuse-link* 215.xxx

Typ(en) / *Type(s)*:

215 series

Bemessungsspannung <i>Rated voltage</i>	AC 250 V
Bemessungsstrom <i>Rated current</i>	200 mA; 250 mA; 315 mA; 400 mA; 500 mA; 630 mA; 800 mA, 1 A; 1,25 A; 1,6 A; 2 A; 2,5 A; 3,15 A; 4 A; 5 A; 6,3 A 8 A; 10 A
Normblatt <i>Standard sheet</i>	5
Maße in mm <i>Dimension in mm</i>	5 x 20
Kennzeichnung der Charakteristik <i>Characteristic symbol</i>	T
Kennzeichnung des Ausschaltvermögens <i>Breaking capacity symbol</i>	H
Bemessungsausschaltvermögen <i>Rated breaking capacity</i>	1500 A
Zeit/Strom-Charakteristik <i>Time/current-characteristic</i>	träge <i>time-lag</i>

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. page
40006809 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Suzhou Littelfuse OVS Ltd., 6 Xinghai Street, China-Singapore Suzhou Ind. Park, 215021 SUZHOU CITY, Jiangsu, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*

2189100-1170-0009 / 43573 / FG32 / EUL

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*

2009-02-17

2003-07-02

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40006809.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40006809.

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet die Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den genannten Normen im Sinne der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG**.

This Marks Approval is the basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and shows the conformity with the said standards as defined by the EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG32
Section FG32

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /
Certificate No. Supplement
40006809

Name und Sitz des Genehmigungs-inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Suzhou Littelfuse OVS Ltd., 6 Xinghai Street, China-Singapore Suzhou Ind. Park, 215021 SUZHOU CITY, Jiangsu, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*

2189100-1170-0009 / 43573 / FG32 / EUL

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*

2009-02-17 2003-07-02

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40006809.
This supplement is part of the Certificate No. 40006809.

G-Sicherungseinsatz
Cartridge fuse-link
215.xxx

Fertigungsstätte(n)

Place(s) of manufacture

Referenz/ *Reference*
30001370

Suzhou Littelfuse OVS Ltd.
6 Xinghai Street
China-Singapore Suzhou Ind. Park
215021 SUZHOU CITY
Jiangsu
CHINA

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG32
Section FG32