

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Littelfuse, Inc.
Wickmann - Werke
O'Hare Plaza II Ste 500
8755 W. Higgins Rd.
CHICAGO IL 60631
USA

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

G-Sicherungshalter für G-Sicherungseinsatz
Fuse-holder for miniature cartridge fuse-link

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60127-1 (VDE 0820-1):2011-12; EN 60127-1:2006+A1:2011
DIN EN 60127-6 (VDE 0820 Teil 6):2003-10; EN 60127-6:1994+A1:1996+A2:2003
IEC 60127-1(ed.2);am1
IEC 60127-6(ed.1);am1;am2

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

Aktenzeichen: 5007679-1170-0033 / 189760

File ref.:

Ausweis-Nr. 92599

Certificate No.

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 1996-02-01

(letzte Änderung / updated 2014-02-13)

Blatt 1
Page

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Littelfuse, Inc. Wickmann - Werke, O'Hare Plaza II Ste 500, 8755 W. Higgins Rd., CHICAGO IL 60631, USA

Aktenzeichen / *File ref.*

5007679-1170-0033 / 189760 / CC2 / EUL

letzte Änderung / *updated*

2014-02-13

Datum / *Date*

1996-02-01

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 92599.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 92599.

G-Sicherungshalter für G-Sicherungseinsatz *Fuse-holder for miniature cartridge fuse-link*

Typ(en) / *Type(s)*

19652; 652	(G-Sicherungsunterteil / fuse base)
19655; 655	(G-Sicherungseinsatzträger / fuse-carrier)
19653; 653	(G-Sicherungseinsatzträger / fuse-carrier)

Bemessungsstrom <i>Rated current</i>	6,3 A
---	-------

Bemessungsspannung <i>Rated voltage</i>	AC 250 V
--	----------

Bemessungswert der zul. Verlustleistung <i>Rated power acceptance</i>	2,5 W
--	-------

Maße in mm <i>Dimension in mm</i>	5 x 20 mm
--------------------------------------	-----------

Max.Umgebungstemp. f. unberührbare Teile <i>Max.ambient temp. f. inaccessible parts</i>	40°C
---	------

Kategorie <i>Category</i>	PC 2
------------------------------	------

Schutzklasse <i>Class</i>	I
------------------------------	---

Überspannungskategorie <i>Overvoltage category</i>	III
---	-----

Verschmutzungsgrad <i>Degree of pollution</i>	3
--	---

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. Page
92599 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Littelfuse, Inc. Wickmann - Werke, O'Hare Plaza II Ste 500, 8755 W. Higgins Rd., CHICAGO IL 60631, USA

Aktenzeichen / File ref.

5007679-1170-0033 / 189760 / CC2 / EUL

letzte Änderung / updated

2014-02-13

Datum / Date

1996-02-01

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 92599.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 92599.

Kriechstromfestigkeit
Tracking resistance

CTI 500

Anmerkung

IP 40 nach entsprechendem Einbau
(zwischen G-Sicherungsunterteil und
G-Sicherungseinsatzträger)

Remark

*IP 40 on correctly installation
(between fuse-base and fuse-carrier)*

Weitere Angaben siehe Anlage Nr.
Further information see appendix no.

1

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG** mit ihren Änderungen.
*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC** including amendments.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet CC2
Section CC2