

Zertifikat

mit überwachter Konformität

Certificate

of surveyed conformity



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
J 50514752

Blatt *Sheet*
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*
H.Z.

Unser Zeichen *Our Reference*
01-SSC-CN217OKA 001

Ausstellungsdatum *Date of Issue*
10.09.2021 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*

Littelfuse Inc.
8755 West Higgins Road,
O'Hare Plaza II Ste 500
Chicago IL 60631
USA

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*

Suzhou Littelfuse OVS Ltd
6 Xinghai Street
Suzhou Industrial Park
Suzhou
215021 Jiangsu
P.R. China

Prüfzeichen *Test Mark*



Geprüft nach *Tested acc. to*

EN 60127-1:2006+A1+A2 EN 60127-7:2016
IEC 60127-1:2006+A1+A2 IEC 60127-7:2015

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation) *Certified Product (Product Identification)*

Lizenzentgelte - Einheit *License Fee - Unit*

(Miniature Fuse-link)

Type Designation : 607 series (Littelfuse) 9

Rated Voltage : 1) 500VDC and 500VAC
2) 500VDC; 500VAC and 300VAC

Rated Current : 1) 40A or 50A
2) 63A

Rated Breaking Capacity: 1) 10kA at 500VDC; 10kA at 500VAC
2) 10kA at 500VDC; 5kA at 500VAC
10kA at 300VAC

T/I Characteristics : t2=120s, t8=1s

9

ANLAGE (Appendix): 1.0

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

Zertifizierungsstelle



Kenny Shi

Zertifikat
mit überwachter Konformität

Certificate
of surveyed conformity



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
J 50514752

Blatt *Sheet*
0002

Ihr Zeichen *Client Reference*
H.Z.

Unser Zeichen *Our Reference*
01-Cuiclaire-CN2170KA

Ausstellungsdatum *Date of Issue*
002 22.05.2025 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*
LITTELFUSE Inc.
6133 N River Rd, Suite 500
Rosemont IL 60018
USA

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
Suzhou Littelfuse OVS Ltd
6 Xinghai Street
Suzhou Industrial Park
Suzhou
215021 Jiangsu
P.R. China

Prüfzeichen *Test Mark*



Geprüft nach *Tested acc. to*

EN 60127-1:2006+A1+A2 EN 60127-7:2016
IEC 60127-1:2006+A1+A2 IEC 60127-7:2015

**Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
*Certified Product (Product Identification)***

**Lizenzentgelte - Einheit
*License Fee - Unit***

(Miniature Fuse-link)

Change

Address of License Holder : See above

Addition

Type Designation : 607 series (Littelfuse)
(Details refer to the Appendix 1.0)

Rated Voltage : 1) 500VDC and 500VAC
2) 500VDC; 500VAC and 300VAC

Rated Current : 1) 40A or 50A; 2) 63A

Rated Breaking Capacity: 1) 10kA at 500VDC; 10kA at 500VAC
2) 10kA at 500VDC; 5kA at 500VAC
10kA at 300VAC

T/I Characteristics : t₂=120s, t₈=1s

Remark: Appendix 1.0 dated on 08-08-2024 replaces Appendix
1.0 dated on 10-09-2021.

ANLAGE (Appendix): 1.0

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.



Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

Kenny Shi