

Zertifikat
mit überwachter Konformität

Certificate
of surveyed conformity



Zertifikat Nr. Certificate No.
J 50716850

Blatt Sheet
0001

Ihr Zeichen Client Reference
H.Z.

Unser Zeichen Our Reference
01-Cuiclaire-CN25GKBJ

Ausstellungsdatum Date of Issue
001 03.03.2026 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder

LITTELFUSE Inc.
6133 N River Rd, Suite 500
Rosemont IL 60018
USA

Fertigungsstätte Manufacturing Plant

Suzhou Littelfuse OVS Ltd
6 Xinghai Street
Suzhou Industrial Park
Suzhou
215021 Jiangsu
P.R. China

Prüfzeichen Test Mark



Safety
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111314132

Geprüft nach Tested acc. to

EN 60127-1:2006+A1+A2 IEC 60127-1:2006+A1+A2
EN 60127-7:2016 IEC 60127-7:2015

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

(Miniature Fuse-link)

Type Designation : 708
(Littelfuse)

7

Rated Voltage : DC 80V

Rated Current : 60A; 70A; 80A; 90A; 100A; 125A;
150A; 175A; 200A

Rated Breaking Capacity: 14KA

T/I Characteristic : t2=60s (for 2.5In); t8=1s

7

ANLAGE (Appendix) : 1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.



Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

http://www.tuv.com/safety E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

Kenny Shi