

GUTACHTEN MIT FERTIGUNGSÜBERWACHUNG CERTIFICATE OF CONFORMITY WITH FACTORY SURVEILLANCE

Wickmann-Werke GmbH
Annenstrasse 113
58453 Witten

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

G-Sicherungshalter für G-Sicherungseinsätze Fuse-holders for miniature cartridge fuse-links 852; 853; 855; 856

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen für die
ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



-Reg.-Nr. 127210

oder
or



VDE-Reg.-Nr. 127210

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN VDE 0820 Teil 1:1992-11

EN 60127-1:1991

DIN EN 60127-6 (VDE 0820 Teil 6):1996-12

EN 60127-6:1994 + A1:1996

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle
Certification

Aktenzeichen: 454-1170-0034 / 32ZJU ZS / KE

File ref.:

Ausweis-Nr.: 136716 ÜG

Licence No.:

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
Further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2001-06-26

Blatt 1
page



Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Licence holder

Wickmann-Werke GmbH

Annenstrasse 113

58453 Witten

Aktenzeichen / File ref.

454-1170-0034 / 32ZJU ZS / KE

Datum / Date

2001-06-26

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 136716 ÜG.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Licence No. 136716 ÜG.

Jahresgebühren-Einheiten /
Annual fee units

G-Sicherungshalter für G-Sicherungseinsätze Fuse-holders for miniature cartridge fuse-links

Typ(en) / Type(s):

852	12,09
853	
855	
856	

Bemessungsspannung AC 250 V
Rated voltageBemessungsstrom 6,3 A
Rated currentBemessungswert f. zulässige 2W
Verlustleistung
Rated power acceptanceMaße in mm 5x20mm
Dimensions in mmMax. Umgebungstemperatur für 23°C
unberührbare Teile
Max. ambient temperature for
inaccessible parts TAKategorie PC2
CategorySchutzkategorie I
Protection classÜberspannungskategorie III
Overvoltage categoryVerschmutzungsgrad 3
Pollution degreeFortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Ausweis-Nr. /
Licence No.

Blatt /
page

136716 ÜG

3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Licence holder

Wickmann-Werke GmbH

Annenstrasse 113

58453 Witten

Aktenzeichen / File ref.

454-1170-0034 / 32ZJU ZS / KE

Datum / Date

2001-06-26

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 136716 ÜG.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Licence No. 136716 ÜG.

Jahresgebühren-Einheiten /
Annual fee units

Vergleichszahl der

Kriechwegbildung CTI

Comparative tracking index CTI

275

G-Sicherungsunterteil:

fuse base

Dupont Crastin

SK645FR

Farbe:schwarz

colour:black

G-Sicherungseinsatzträger:

fuse carrier

Dupont Crastin

SK645FR

Farbe:grau/schwarz

colour:grey/black

Höchstzulässige Temperatur
am G-Sicherungshalter

Maximum allowable
temperature for the fuse-holder

des verwendeten Isolierstoffes
of the used insulation material

140°C

für den Bereich um den befestigten Leiter

for the area around the fitted conductor

gemäß Herstellerangabe

assigned by the manufacturer

140°C

Hinweis

Remark

in der Ausführung (Bestellnummer):

in the version (order number)

0031.3752x(W) Typ 852

0031.3754x(W) Typ 853

0031.3562x(W) Typ 855

0031.3555x(W) Typ 856

Typ 855; 856 siehe Ausweis Nr. 136713 zu Az.:

454-1170-0033

typ 855; 856 see licence no. 136713 to file ref.:

454-1170-0033

Fortsetzung siehe Blatt 4 /
continued on page 4

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Ausweis-Nr. /
Licence No.

Blatt /
page

136716 ÜG

4

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Licence holder

Wickmann-Werke GmbH

Annenstrasse 113

58453 Witten

Aktenzeichen / File ref.

454-1170-0034 / 32ZJU ZS / KE

Datum / Date

2001-06-26

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 136716 ÜG.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Licence No. 136716 ÜG.

Jahresgebühren-Einheiten /
Annual fee units

Anmerkung
Remark

Die Anforderungen der Schutzklasse II werden nur
im Betätigungsreich eingehalten.

*the requirements of protection class II will only
be met in the operation area.*

Weitere Anforderungen der Schutzklasse II müssen
Further requirements of protection class II must
durch den Einbau sichergestellt werden.
be assured by covering.

Weitere Angaben siehe
Further information see

Az.: 5538-1170-0703
see file ref.: 5538-1170-0703

Summe der Jahresgebühren-Einheiten
Sum of annual fee units

12,09

=====

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet die Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und
CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die
Konformität mit den genannten Normen im Sinne der **EG-Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG**
mit ihren Änderungen.

*This Marks Licence is the basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the
manufacturer or his agent and shows the conformity with the said standards as defined by the EC
Low-Voltage Directive 73/23/EEC including amendments.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle
Certification

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Ausweis-Nr. /
Licence No.

Beiblatt /
Supplement

136716 ÜG

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Licence holder

Wickmann-Werke GmbH

Annenstrasse 113

58453 Witten

Aktenzeichen / File ref.

454-1170-0034 / 32ZJU ZS / KE

Datum / Date

2001-06-26

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 136716 ÜG.
This supplement is part of the Licence No. 136716 ÜG.

G-Sicherungshalter für G-Sicherungseinsätze *Fuse-holders for miniature cartridge fuse-links*

Fertigungsstätte(n) *Place(s) of manufacture*

AA - 5538 Schurter AG, Werkhofstrasse 8, CH - 6002 LUZERN

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle
Certification

gez. Jürgen Wieghardt

