

# DENAN STATEMENT OF CONFORMITY ASSESSMENT

## 電気用品安全法適合性同等検査合格書

頁/Page Page 1 of 2

検査合格書番号/Statement No. NBK080205-E10480B

交付年月日/Issue Date 2018-10-12

有効年月日/Expiration Date 2025-10-11

改版年月日/Revise Date

試験報告書番号/Test Report No. 4788519103-2

客先/Representative Littelfuse Inc.  
8755 W. Higgins Road Suite 500 Chicago, IL 60631, USA

申請者/Applicant Suzhou Littelfuse OVS Ltd.  
6 Xinghai Street, Suzhou Industrial Park, Suzhou, Jiangsu 215021 CHINA

製造工場/Factory 申請者とおなじ Same as applicant

電気用品名/Product Name 管形ヒューズ Cartridge fuses

型式の区分/Type Classification 添付 1 参照/Refer to Attachment 1

適用試験規格/Standards used Interpretation of DENAN Technical Requirements Ministerial Ordinance Appendix 12, J60127-1 (H28), J60127-2 (H28)  
電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第十二 J60127-1 (H28)、 J60127-2 (H28)

適合性検査の方法/Conformity Assessment Method DENAN Technical Requirements & Enforcement Regulations Appendix 4  
電気用品の技術基準及び電気用品安全法施行規則別表第四

PSEマーク/PSE Mark  
 UL-US

検査機関/Conformity Assessment Body UL LLC  
333 Pfingsten Road, Northbrook, Illinois 60062 USA

発行者/Issued by



Kazuhiko Iwasaki  
DENAN Program Owner



# DENAN STATEMENT OF CONFORMITY ASSESSMENT

## 電気用品安全法適合性同等検査合格書

頁/Page Page 2 of 2  
検査合格書番号/Statement No. NBK080205-E10480B  
交付年月日/Issue Date 2018-10-12  
有効年月日/Expiration Date 2025-10-11  
添付 1/ Attachment 1  
型式の区分/ Type Classification

要 素 Factor	区 分 Classification
定格電圧 Rated voltage	Exceeding 125V 125Vを超えるもの
定格電流（定格電流表示のあるものの場合に限る。） Rated current (limited to those with rated current markings)	5A or less 5A以下のもの
適用電動機の定格容量（定格電流表示のないもの場合に限る。） Rated capacity of applicable motor (limited to those without rated current markings)	N/A 該当なし
可溶体の主材料 Fuse element materials	Copper 銅のもの
可溶体の数 Number of fuse elements	One 1のもの
再使用（管形ヒューズを除く。） Reusability (excluding cartridge fuses)	N/A 該当なし
内部充てん物 Filler materials	With filler materials あるもの
筒（内筒を除く。）の材料 Outer cartridge materials	Ceramic or glass 磁器のもの又はガラスのもの
端子 Terminals	Lead wire terminal リード線付きのもの
排気孔 Exhausting opening	Without exhausting opening ないもの
溶断の表示 Blowout fuse indicator	Without blown-fuse indicator ないもの
用途 Application	For use in electronic appliances 電子機器用のもの
定格遮断電流 Rated breaking capacity	Exceeding 1,000A, and less than or equal to 1,500A 1,000Aを超え1,500A以下のもの

