

## GUTACHTEN MIT FERTIGUNGSÜBERWACHUNG CERTIFICATE OF CONFORMITY WITH FACTORY SURVEILLANCE

Wickmann-Werke GmbH  
Annenstrasse 113  
58453 Witten

ist berechtigt, für ihr Produkt /  
is authorized to use for their product

**G-Sicherungshalter für G-Sicherungseinsätze**  
**Fuse-holders for miniature cartridge fuse-links**  
**850; 851; 855; 856**

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen für die  
ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /  
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



-Reg.-Nr. 131952

oder  
or



oder  
or

VDE-Reg.-Nr. 131952

Geprüft und zertifiziert nach /  
Tested and certified according to

DIN EN 60127-6 (VDE 0820 Teil 6):1996-12 EN 60127-6:1994 + A1:1996

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut  
VDE Testing and Certification Institute  
Zertifizierungsstelle  
Certification

Aktenzeichen: 454-1170-0033 / 32ZJG ZS / KE

File ref.:

Ausweis-Nr.: 136713 ÜG

Licence No.:

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /  
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2001-06-26

Blatt 1  
page

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Licence holder*  
Wickmann-Werke GmbH, Annenstrasse 113, D-58453 WITTEN

Aktenzeichen / *File ref.*  
45400-1170-0034 / F340 / LL

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*  
2003-10-21 2001-06-26

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 136716.  
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 136716.*

Jahresgebühren-Einheiten /  
*Annual fee units*

## G-Sicherungshalter für G-Sicherungseinsatz *Fuse-holder for miniature cartridge fuse-link* "852; 853; 855; 856"

Typ(en) / *Type(s)*:

852  
853  
855  
856

12,09

Bemessungsspannung AC 250 V  
*Rated voltage*

Bemessungsstrom 6,3 A  
*Rated current*

Bemessungswert der zul.  
Verlustleistung 2W  
*Rated power acceptance*

Maße in mm 5x20mm  
*Dimension in mm*

Max.Umgebungstemp. f.  
unberührbare Teile 23°C  
*Max.ambient temp. f.  
inaccessible parts*

Kategorie PC2  
*Category*

Schutzklasse I  
*Class*

Überspannungskategorie III  
*Overvoltage category*

Verschmutzungsgrad 3  
*Degree of pollution*

Fortsetzung siehe Blatt 3  
*continued on page 3*

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Licence holder*  
Wickmann-Werke GmbH, Annenstrasse 113, D-58453 WITTEN

Aktenzeichen / *File ref.*  
45400-1170-0034 / F340 / LL

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*  
2003-10-21 2001-06-26

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 136716.  
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 136716.*

Jahresgebühren-Einheiten /  
*Annual fee units*

Vergleichszahl der  
Kriechwegbildung CTI  
*Comperat. of the proof  
track.index CTI*

275

G-Sicherungsunterteil:fuse base  
Dupont Crastin  
SK645FR  
Farbe: schwarz  
*colour: black*

G-Sicherungseinsatzträger:

*fuse carrier*

Dupont Crastin  
SK645FR  
Farbe:grau/schwarzcolour: grey/black

Höchstzul. Temper. am  
G-Sicherungshalter  
*Max. allowable temp. for the  
fuse-holder*

des verwendeten Isolierstoffes  
*of the used insulation material*

140°C  
für den Bereich um den befestigten Leiter  
gemäß Herstellerangabe  
*for the area around the fitted conductor  
assigned by the manufacturer*  
140°C

Hinweis  
*Notice*

in der Ausführung (Bestellnummer):  
in the version (order number)  
0031.3752x(;W) Typ 852  
0031.3754x(;W) Typ 853  
0031.3555x(;W) Typ 855  
0031.3562x(;W) Typ 856  
Typ 855; 856 siehe Ausweis Nr. 136713 zu Az.:  
454-1170-0033  
*typ 855; 856 see licence no. 136713 to file ref.:*

Fortsetzung siehe Blatt 4  
*continued on page 4*



# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Ausweis-Nr. / Blatt /  
Licence No. / page  
136716 4

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Licence holder  
Wickmann-Werke GmbH, Annenstrasse 113, D-58453 WITTEN

Aktenzeichen / File ref.  
45400-1170-0034 / F340 / LL

letzte Änderung / updated Datum / Date  
2003-10-21 2001-06-26

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 136716.  
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 136716.*

Jahresgebühren-Einheiten /  
Annual fee units

454-1170-0033

Anmerkung

Remark

Die Anforderungen der Schutzklasse II werden nur im Betätigungsbereich eingehalten.  
*the requirements of protection class II will only be met in the operation area.*

Weitere Anforderungen der Schutzklasse II müssen durch den Einbau sichergestellt werden.  
*Further requirements of protection class II must be assured by covering*

Weitere Angaben  
Further information

Az.: 5538-1170-0703  
see file ref.: 5538-1170-0703

Summe der Jahresgebühren-Einheiten / Sum of annual fee units

12,09

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet die Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den genannten Normen im Sinne der **EG-Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG** mit ihren Änderungen.

*This Marks Licence is the basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and shows the conformity with the said standards as defined by the EC Low-Voltage Directive 73/23/EEC including amendments.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut  
VDE Testing and Certification Institute  
Zertifizierungsstelle  
Certification



Fortsetzung siehe Blatt 5  
continued on page 5



# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

## Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Ausweis-Nr. /  
Licence No.      Beiblatt /  
   Supplement  
136713 ÜG

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Licence holder

Wickmann-Werke GmbH  
Annenstrasse 113  
58453 Witten

Aktenzeichen / File ref.

454-1170-0033 / 32ZJG ZS / KE

Datum / Date

2001-06-26

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 136713 ÜG.  
*This supplement is part of the Licence No. 136713 ÜG.*

**G-Sicherungshalter für G-Sicherungseinsätze**  
***Fuse-holders for miniature cartridge fuse-links***

**Fertigungsstätte(n)**  
***Place(s) of manufacture***

AA - 5538      Schurter AG, Werkhofstrasse 8, CH - 6002 LUZERN

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Zertifizierungsstelle  
*Certification*

gez. Jürgen Wieghardt